

KANALİZASYON BORU ÇAP VE EĞİMLERİ

Kanalizasyon şebekelerinin tasarımında kullanılacak maksimum ve minimum şartlar.

Çap (mm)	Minimum Eğim 1/S	Minimum İstisnai Eğim 1/S	Maksimum Eğim 1/S	Maksimum İstisnai Eğim 1/S	Doluluk Oranı (%)	Maksimum Baca Aralığı (m)
200	300	-	7	5	40	60
300	600	-	7	7	50	60
400	600	900	25	15	60	70
500	800	1000	25	15	60	70
600	1000	1500	25	15	60	70
700	1000	1500	50	-	60	80
800	1200	1800	50	-	60	80
900	1500	1800	50	-	60	100
1000	2000	2500	75	-	70	100
1200	2050	2500	75	-	70	125
1400	2100	2500	75	-	80	150
1600	2150	2500	75	-	80	150
2000	2250	2500	75	-	80	150
3000	-	-	75	-	80	150